

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.MX03.H01850

Срок действия с 31.03.2014 по 31.03.2017

№ 0864955

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 09.07.2009 г.;
Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;
тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ

ТРУБЫ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-Хс торговой марки "KAN-therm" с антидиффузионным покрытием для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления дмм 10x1,3; 12x2,0; 14x2,0; 16x2,0; 18x2,0; 18x2,5; 25x3,5; 32x4,4
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

22 4800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД России:

3917 31 000 0

ГОСТ Р 52134-2003

ИЗГОТОВИТЕЛЬ HEWING GmbH
Waldstraße 3, D-48607, Ochtrup, Germany
tel. +49 2553 70-01, fax +49 2553 70-17

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фирма KAN Sp.z.o.o.
16-001Białystok-Cleosin, ul Zdrojowa Польша
тел. 48(85)740 02 00, факс 48(85)740 02 01

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 1360-MX07-14 от 25.03.2014 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИСантехники" рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 23.07.2009
Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.035171.09.11 от 01.09.2011, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Сертификата № 125954-2012-AQ-GER-DAkKS от 01.04.2013, выданного DNV Business Assurance на систему менеджмента качества Hewing GmbH согласно ISO 9001:2008

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс эксплуатации ЛХВ, 1, 2, 4, 5
Максимальное рабочее давление 1,0 МПа для труб дмм 10x1,3, 12x2,0, 14x2,0, 18x2,5, 25x3,5, 32x4,4; - 0,8 МПа для труб дмм 16x2,0, 18x2,0 и температурой до 95°C
Цвет - белый
Сертификация проведена по схеме 3.

Руководитель органа

Эксперт

Л.Д.Трифорова

инициалы, фамилия

А.Н.Афонин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации